



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.225

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Гуриати»
ОГРН: 1102357000130, ИНН: 2357007340, адрес: 663035, Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20км Енисейского тракта, участок 8, строение 2, кабинет 304
телефон: +7 (391) 219-35-99, email: 2193546@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Гуриати»
ОГРН: 1102357000130, ИНН: 2357007340, адрес: 663035, Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20км Енисейского тракта, участок 8, строение 2, кабинет 304
телефон: +7 (391) 219-35-99, email: 2193546@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Конструкция строительная: наружная стена из материалов стеновых полистеролбетонных облицованных стеклофибробетоном
Выпускаемая по ТУ 23.61.12.002.697.67873.2017, смонтированная в соответствии с альбомом технических решений 033-2016. В качестве связующего вещества для стеновых материалов используется клей для ячеистого бетона ГОСТ 56387-2018. Размер блоков 600 x 300 x 200 мм. Общая толщина конструкции 200 мм. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.61.12

код ТН ВЭД
6810 91

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

п. 2.1.1 ТУ 23.61.12.002.697.67873.2017; предел огнестойкости EI60 по ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30247.0-94, класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-2012.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 0245-НСС/ПБ-2020 от 18.09.2020
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020
Техническая документация изготовителя.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

21.09.2020

по

20.09.2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Handwritten signature

А.С. Ниверов

Handwritten signature Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации